



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 063693

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: Protiskluznost podle následujícího zkušebního postupu:

ČSN EN 16165:2022 Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – Metody hodnocení.

Výrobku: Balakryl Beton
Objednatel: PPG Deco Czech a.s. DC BŘASY, Břasy čp. 223, 338 24 Břasy
Výrobce: PPG Deco Polska, Kwizdyńska 8, 51-416 Wrocław, Polsko
Zakázka: Z 030220297

Zjištěné hodnoty:

použitá pryž: **S4 – tvrdost 57:**

Vzorek VZ 030220662 Balakryl Beton	Výchylka kyvadla (za sucha)	Výchylka kyvadla (za mokra)
VZ 030220662/1	90 ^{*)}	43 ^{*)}
VZ 030220662/2	91 ^{*)}	44 ^{*)}
VZ 030220662/3	90 ^{*)}	42 ^{*)}
Průměr	90	43

^{*)}tato hodnota je vždy průměrem z 5 měření

použitá pryž: **S4 – tvrdost 96:**

Vzorek VZ 030220662 Balakryl Beton	Výchylka kyvadla (za sucha)	Výchylka kyvadla (za mokra)
VZ 030220662/1	66 ^{*)}	35 ^{*)}
VZ 030220662/2	65 ^{*)}	33 ^{*)}
VZ 030220662/3	65 ^{*)}	33 ^{*)}
Průměr	65	33

^{*)}tato hodnota je vždy průměrem z 5 měření

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených v protokolu č. 030–063692 ze dne 24. 10. 2022.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 31. října 2025**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 24. 10. 2022



Razítko ZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň,
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
✉ e-mail: babkova@tzus.cz, www.tzus.cz
IČO: 000 15679 DIČ: CZ-00015679